

# Kaivuohje Sallila Sähkösiirron verkon läheisyydessä

## Maakaapeliin sijainti

Ennen kaivutyön aloittamista on selvitettävä kaivualueella mahdollisesti olevien maakaapeliin ja laitteiden sijainti. Sijaintia voit tiedustella kaapelinäyttönumerostamme **02 7643 251**. Täältä saat myös kaapelinäytön, mikäli kaapeleita sijaitsee kaivualueella.

## Kaivutyöt

Kaapelit, lukuun ottamatta teiden alituksia, on asennettu pääsääntöisesti ilman erillistä mekaanista suojaa. Taajamissa maakaapeleiden mekaanisena suojana on voitu käyttää betonikouruja, muovikouruja tai muoviputkia.

Yleensä kaapeleiden päällä on myös kaapelista varoitava merkinauha, mutta ei aina.

Mikäli kaivua tehdään alle metrin päässä kaapelista, tehdään kaivu käsikaivuna, konekaivu alle metrin päässä kaapelista on kielletty. Mikäli kaapeli joudutaan kaivamaan näkyville, on otettava ennen kaivua yhteyttä Sallilaan. Kaapelien siirtäminen omatoimisesti on kielletty.

Jos kaikista varotoimenpiteistä huolimatta kaivutöissä käy vahinko, on kaapelin läheisyydestä poistuttava välittömästi. Vahingosta on ilmoitettava heti Sallilan vikanumeroon **02 7641 011**.

Vaikka kaapeli ei olisi vahingon seurauksena näkyvästi vaurioitunut, pitää asiasta ilmoittaa Sallilaan. Vähäiseltäkin tuntuva kaapelivaurio, esim. viilto tai painuma, voi myöhemmin aiheuttaa vian. Turhista kaapelintarkastuskäynneistä ei laskuteta. Jos kaivuista on aiheutunut korjattavia vaurioita, korjaustöistä laskutetaan toteuman mukaan. Kaapelin korjaaminen auki olevassa kaivannossa on huomattavasti edullisempaa kuin jälkikäteen.

**Olen saanut kaapelinäytön yhteydessä tämän kaivuohjeen.**

---

Paikka ja pvm

---

Nimi ja nimen selvitys